Dotyczy :postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIXw.) - ratownicze prace konstrukcyjne części północnej dachu pałacu i baszty nr 2 - kontynuacja.

Pytanie Nr.1.

Czy zamawiający potwierdza ,że pokrycie dachowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej – fabrycznie patynowanej o gr . 0.7 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza że pokrycie dachowe na być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej – fabrycznie patynowanej o gr . 0.7 mm.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr Stanisław Gołębiowski