Odpowiedzi na pytania złożone w dniu 3 maja 2016 dotyczące postępowania przetargowego nr 108434-2016 z dnia 29.04.2016 pn. „Kamieniec Ząbkowicki : Ogrodzenie zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim."

Nr. 1 Pytanie:
Prosimy o podanie zabezpieczenie antykorozyjnego ogrodzenia kutego?
Odpowiedz:
Farba olejna koloru czarnego.

Nr 2 Pytanie:
Prosimy o zdjęcie grota ?
Odpowiedz:
Inwestor nie posiada zdjęcia grota .Z dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu inwestora wynika (załączony opis techniczny) te pręty mają być zakończone grotami z wyokrągleniem ostrego zakończenia grotu R= 20mm. Grot ma być jednorodny.

Nr 3 Pytanie:
Prosimy o podanie średnicy i grubości ścianki słupka ogrodzenia z siatki oraz grubości drutu siatki ogrodzeniowej.
Odpowiedz:
Słupki z rur stalowych 4.24 kg/m , siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego 3mm.

Nr 4 Pytanie:
Prosimy podać ilość drutów naciągowych oraz wymiar oczka siatki
Odpowiedz:
Linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm , trzykrotnie zamocowana na całej długości ogrodzenia , siatka z drutu ocynkowanego gr. 3 mm wysokości 170 cm.

Nr 5 Pytanie:
Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy ogrodzenia ?
Odpowiedz:
Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego ogrodzenia , oprócz informacji i rysunków załączonych do powyższego postępowania.

Nr 6 Pytanie:
Czym ma być zakończony słupek 70x70 ogrodzenia kutego jak i słupka w ogrodzeniu z siatki.
Odpowiedz:
Zgodnie z załączonym rysunkiem bram wjazdowych, kulą z metalu pomalowaną farbami olejnymi w kolorze czarnym.

Nr 7 Pytanie:
Prosimy o podanie sposobu montażu przęsła kutego do słupka 70x70 mm.
Odpowiedz:
Przęsła kute mocowane do słupków – poprzeczki przyspawane do słupka.

Nr 8 Pytanie:
Prosimy o podanie przekroju pręta kwadratowego oraz ilośći i średnicy poprzeczek w ogrodzeniu kutym
Odpowiedz:
Pręty o przekroju 14x14 mm – 12 szt. na odcinku 180 cm , poprzeczki o tym samym przekroju w ilości 3 szt.

Z up. Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Marian Zierczonek
Inspektor ds. radcy ds. budowlanego
odpadów komunalnych

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec