Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 8166 750, tel/fax(74 8166 751
kom. tel. alarmowy 0601 495 788

HK.5201.2.2016
L.dz. ...1303.. /16

oryginał/kopia

URZĄD GMINY
w Kamieńcu Ząbkowickim
WPŁYNĘŁO
2016 -05- 04
Nr 10 2432
podpis

Ząbkowice Śl., dnia ...4.kwietnia 2016 roku

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław

D E C Y Z J A Nr 266/16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po rozpatrzeniu wyników badania próbek wody pobranych z indywidualnego ujęcia wody „Budynki mieszkalne Doboszowice 63, 63A" w dniu 22.03.2016 r. (kod próbki/punkt poboru: 46/ Doboszowice 63/2 – kran w kuchni) oraz w dniu 25.04.2016 r. (kod próbki/punkt poboru: 68/ Doboszowice dz. geod. nr 237, pobór ze studni kopanej) przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139), oraz § 18 ust. 1 i 2 w związku z § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt. 3), ust. 3 pkt. 5) i 6), § 6 pkt. 1) lit. c) i pkt. 5) lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

1. **stwierdza przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i mętności** w próbce wody nr 46 pobranej w dniu 22.03.2016 r. w punkcie: Doboszowice 63/2 – kran w kuchni,
2. **stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia** z indywidualnego ujęcia wody „Budynki mieszkalne Doboszowice 63, 63A" ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i mętności.
3. **zezwala na warunkowe używanie wody do spożycia** z indywidualnego ujęcia wody „Budynki mieszkalne Doboszowice 63, 63A" **w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji,**
4. określa dopuszczalny górny zakres wartości żelaza na poziomie do 276 µg/l, oraz mętności na poziomie do 2,0 NTU.
5. **nakazuje** Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60:

a) doprowadzić wodę dostarczaną do budynków mieszkalnych Doboszowice 63, 63A do jakości odpowiadającej normom sanitarnym pod względem chemicznym - dotyczy przekroczenia dopuszczalnej wartości żelaza oraz mętności w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji,

b) przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ząbkowicach Śląskich informację o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych wraz z wynikiem badań próby wody potwierdzającej ich skuteczność - w terminie do 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

W trakcie postępowania w sprawie stwierdzono, iż Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu dostarcza odpłatnie mieszkańcom budynków Doboszowice 63 i 63A wodę do spożycia z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego na działkach geodezyjnych nr 234 i 237 obręb Doboszowice

vide: pismo strony z dnia 18.02.2016 r. WR.SGZ.MB.2211.25.3.589.2016.DW oraz protokół kontroli nr 41/HK/16 z dnia 22.03.2016 r.

W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3) jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 22.03.2016 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich dokonał poboru wody do badań laboratoryjnych z indywidualnego ujęcia wody „Budynki mieszkalne Doboszowice 63, 63A" (kod próbki/punkt poboru: 46/ Doboszowice 63/2 – kran w kuchni)

- vide: protokół z pobrania próbek wody nr 17/HK/W/16 z dnia 22.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonych badań w próbce wody stwierdzono uchybienia higieniczno - zdrowotne w postaci przekroczeń dopuszczalnych wartości żelaza (240 µg/l ± 36) i mętności (1,6 NTU ± 0,4)

- vide: sprawozdanie z badań nr N/LAB/LW- 345/2016 z dnia 24.03.2016 r.

O powyższym poinformowano stronę w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.04.2016r.

- vide: zawiadomienie j.w.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu poinformowała, że prawdopodobną przyczyną zwiększonej zawartości żelaza w wodzie jest stara instalacja wodna doprowadzająca wodę do budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Doboszowice nr 63

- vide: pismo strony znak: WR.SGZ.MB.2211.25.7.2016.DW z dnia 25.04.2016 r.

W związku z powyższym w dniu 25.04.2016 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich dokonał ponownego poboru wody do badań laboratoryjnych bezpośrednio z ujęcia wody zasilającego indywidualne ujęcie wody „Budynki mieszkalne Doboszowice 63, 63A" (kod próbki/punkt poboru: 68/ Doboszowice dz. geod. nr 237, pobór ze studni kopanej),

- vide: protokół z pobrania próbek wody nr 26/HK/W/16 z dnia 25.04.2016 r.

Uzyskane wyniki z badań: żelazo (< 10 µg/l) oraz mętności (0,22 NTU) potwierdzają, że źródłem przekroczenia dopuszczalnej wartości żelaza i mętności w próbce pobranej w punkcie Doboszowice 63/2 – kran w kuchni, jest sieć wodociągowa pomiędzy ujęciem wody a w/w punktem poboru

- vide: sprawozdanie z badań nr N/LAB/LW-513/2016 z dnia 26.04.2016 r.

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 5) i 6) cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi punktem, w którym woda musi spełniać wymagania jest punkt czerpalny wody używany zwykle do pobierania wody, w związku z tym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza i mętności w próbce nr pobranej w punkcie Doboszowice 63/2 – kran w kuchni.

Dopuszczalny zakres wartości mętności na poziomie do 1 NTU i żelaza na poziomie do 200µg/l określa załącznik Nr 3, tab. B, lp. 6 i 15 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mętność wody uwarunkowana jest obecnością różnych nierozpuszczonych związków nieorganicznych i organicznych. Mętność mogą powodować np.: glina, iły, rozdrobnione substancje organiczne, substancje humusowe, plankton, wyższe mikroorganizmy oraz wytrącające się związki żelaza, manganu i glinu.

Obecność w wodzie jonów żelaza stwarza sprzyjające warunki do rozwoju bakterii żelazowych, które mogą doprowadzić do zarastania przewodów wodociągowych. Wytrącanie się wodorotlenku żelazowego powoduje zmętnienie i brunatnienie wód, żelazo pogarsza właściwości organoleptyczne wody.

Stwierdzone przekroczenie żelaza i mętności nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, lecz narusza dodatkowe wymagania fizykochemiczne zawarte w przepisie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 18 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia w terminie 30 dni, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne.

Zważyć przy tym należy, iż wskazane przekroczenia nie mogą się utrzymywać dłużej niż 30 dni łącznie w okresie poprzedzających 12 miesięcy

– vide: § 18 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W niniejszej sprawie przekroczenie żelaza i mętności wystąpiło po raz pierwszy w okresie poprzedzających 12 miesięcy, tak więc nie może się utrzymywać dłużej niż 30 dni. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śl. możliwe jest również usunięcie w/w przekroczeń w terminie 30 dni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl. zobowiązał jednocześnie stronę do wykonania obowiązków określonych w pkt. 5 decyzji – zgodnie z § 6 pkt. 1) lit. c) i pkt. 5) lit. b) cytowanego wyżej rozporządzenia.

W związku z powyższym, należało orzec jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

ZASTĘPCA
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr inż. Andrzej Mazur
Specjalista higieny

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki