Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, 2016-07-22

KOMUNIKAT NR 1

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn:

„Remont drogi gminnej wewnętrznej w Starczowie do terenów PKP (działka nr 229 obręb Starczów)".

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

nadesłane w dniu 21.07.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem m.in. 2 zadań w zakresie robót **porównywalnych** z przedmiotem zamówienia, tj. „ wykonania remontu i odbudowy dróg i **mostów**" W przedmiocie zamówienia nie jest przewidziany żaden zakres prac dla robót mostowych. Prosimy o modyfikację warunku udziału do proporcjonalnego z przedmiotem zamówienia, oraz jego jasne określenie.
2. Dotyczy poz. 10 i 11 Przedmiaru robót: cyt." Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego m2 AC16 W **dowożonej z odległości 20 km.** Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Prosimy o zmianę zapisów w tej pozycji przedmiaru. Określenie przez Zamawiającego odległości z jakiej ma być dowożona mieszanka jest niedopuszczalne. **Ogranicza to bowiem uczciwą konkurencję i ma na celu faworyzowanie wyłącznie firm z rynku lokalnego,** które we wskazanej odległości posiadają wytwórnie mas. **Takie działania są niezgodne z prawem.**

Odpowiedzi na przedstawione zapytania:

1. Wymóg wykazania doświadczenia zawodowego w postaci wykonania 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, odbudowie obiektów z zakresu drogownictwa m.in.: remontu i odbudowy dróg i mostów, należy interpretować jako poświadczenia (referencje), które mogą dotyczyć remontu / odbudowy zarówno dróg jak i mostów do wyboru według uznania Wykonawcy. Zamawiający uzna referencje dotyczące np. tylko dróg albo tylko mostów.

2. Pozycje 10 i 11 przedmiaru robót określone jako „...beton asfaltowy...dowożony z odległości 20 km" stanowią propozycję projektanta będąca podstawą wyliczeń kosztorysu inwestorskiego przyjętą ze względów ekonomicznych i technologicznych (przestudzenie masy bitumicznej w transporcie). W ofercie wykonawcy należy uwzględnić dowożenie betonu asfaltowego z odległości 20 km zgodnie z przedmiarem, kalkulując koszty według uznania Wykonawcy.

Z. up. Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
mgr inż. Piotr Afiarczuk
Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej