Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
NIP 887-16-35-266, REGON 890718449

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 29 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: zapytania ofertowego "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu".

1) Prosimy o podanie średnicy słupka ogrodzeniowego wraz z ścianką (grubość ścianki)
Odp: Średnica słupka fi 48 mm, dł. 200 cm, malowany proszkowo w kolorze zielonym, grubość ścianki nie mniej niż 2,2 mm.

2) Prosimy o podanie średnicy drutu przed i po powleczeniu
Odp: Średnica rdzenia siatki ogrodzeniowej 2,2 mm, średnica z powłoką PVC 3,4 mm, kolor zielony.

3) Prosimy podać średnicę drutu naciągowego
Odp: Średnica rdzenia drutu naciągowego 2,4 mm, średnica z powłoką PVC 3,5 mm.

4) Czy brama ma być przesuwna czy dwuskrzydłowa
Odp: Brama dwuskrzydłowa, prosta.

5) Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego bramy i furtki
Odp: Brama i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr Stanisław Gołębiowski