Gmina Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 04.08.2016 r.

KOMUNIKAT NR 12.

Dotyczy: ***ogłoszenia o zamówieniu numer:* 131397 -2016*; data zamieszczenia: 12.07.2016 r.***
oraz* Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 158957 -2016 *data zamieszczenia: 26.07.2016
oraz* Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 167717 -2016 *data zamieszczenia: 29.07.2016

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji".

1) Przedmiar odwołuje się do zestawienia stolarki w projekcie termomodernizacji (poz. 34 przedmiaru)

Ad. 1) Do wyceny należy przyjąć drzwi o wymiarach zgodnie z projektem, z minimalnymi parametrami wskazanymi w poz. 34 przedmiaru profil ALU ciepły 3-komorowy główne 1100x2900 mm, RAL8008 wraz z montażem. Współczynnikiem przenikania U<1,5 W/m2K.

W pozycji 34 przedmiaru błędnie wpisano opis:

W pozycji 34, w kolumnie opis i wyliczenia jest:
„Drzwi zewnętrzne profil ALU ciepły 3-komorowy główne 1100x2900 mm, RAL8008 wraz z montażem. Współczynnikiem przenikania U<1,5 W/m2K. Wg zestawienia stolarki w projekcie termomodernizacji."

W pozycji 34, w kolumnie opis i wyliczenia powinno być:
„Drzwi zewnętrzne profil ALU ciepły 3-komorowy główne 1100x2900 mm, RAL8008 wraz z montażem. Współczynnikiem przenikania U<1,5 W/m2K.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
mgr Stanisław Gołębiowski