Podstawa prawna opracowania projektu.

1. Warunki techniczne przyłączenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Wałbrzych z dnia 09.03.2015 Nr warunków WP/011752/2015/O04R03.
2. Uzgodnienie lokalizacji złącza SN Znak: TD/OWB/OMR/2015-11-03/000001.
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 17.12.2015 Znak: BGP.6727.219.2015.
4. Pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Wałbrzychu z dnia 07.10.2015 Znak: W/N.5183.1862.2015.ANC oraz z dnia 03.12.2015 Znak:W/N.5183.2266.2015.ANC.
5. Zlecenie inwestora.
6. Wizja lokalna w terenie.
7. Obowiązujące przepisy i normy.

Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza elektroenergetycznego polegający na budowie stacji transformatorowej podziemnej 20/04 kV PFS-48 firmy ORMAZABAL z transformatorem olejowym o mocy 400 kVa oraz przyłącza kablowego 20 kV typu 3x1x120 mm^2 XRUHAKXS wraz z zasilaniem przyłączem kablowym 0,4 kV typy YAKXS 4x1x300 mm^2,_zasilającego obiekt pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim do rozdzielni 0,4 kV Emiter 1250Az rozłącznikiem mocy OEZ 1250A+3P ,wyzwalacz wzrostowy p-poż. Inwestorem projektowanych urządzeń jest Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.