

OBJAŚNIENIA :

- Latarnia parkowa na słupie stalowym o wys. 5,0m oprawa typu ST1/01L, źródło światła lampa sodowa 70W
- Oprawa ścienna (kinkiet) typ j.w.
- W3 istniejący węzeł kablowy, miejsce przyłączenia do sieci
- SP skrzynka licznikowa pomiaru rozliczeniowego
- R1 rozdzielnica elektryczna, terenowy punkt poboru mocy, obudowa z tworzywa, fundament prefabrykowany,
- K1 kabel YKYżo 5x35, zasilanie projektowanego punktu poboru energii
- K2 kabel YKYżo 5x10, obwód oświetlenia nr 1
- K3 kabel YKYżo 5x10, obwód oświetlenia nr 2
- K4 kabel YKYżo 5x10, obwód oświetlenia nr 3
- K5 kabel YKYżo 5x10, obwód oświetlenia nr 4
- K6 kabel YKYżo 5x10, obwód oświetlenia nr 5

UWAGI :

1. Zasilanie projektowanych sieci oświetlenia – linia kablowa wyprowadzona ze złącza kablowego W-3
2. Rozdział energii – rozdzielnica oświetleniowa, lokalizacja podana na rysunku. W rozdzielnicy przewidziano gniazda wtyczkowe 230 i 400V do zasilenia okazjonalnie przyłączanych odbiorników.
3. Obwody oświetleniowe :
   - nr 1 – droga dojazdowa prowadząca do pałacu, latarnie 1 – 15
   - nr 2 – droga oświetlona latarniami nr 17 – 25, ten ciąg oświetlenia zostanie w przyszłości w rozbudowany o nowe latarnie; przewidziany przekrój kabla umożliwia zwiększenie obciążenia obwodu.
   - nr 3 – latarnie uformowane w półokrąg oraz droga parkowa oświetlona oprawami nr 26-49
   - nr 4 – oprawy ścienne (kandelabry), numery 70 – 83
   - nr 5 – latarnie nr 90 – 97, ustawione na terenie tarasów widokowych
4. Istniejący obwód oświetlenia drogi prowadzącej do Domu Rządcy, zasilany z zewnętrznej rozdzielnicy oświetlenia terenu zostanie przebudowany w zakresie wymiany urządzeń oświetleniowych oraz uzupełniony o nowe urządzenia tj. latarnie słupowe i ścienne.
5. Linie kablowe układać w ziemi zgodnie z PN 76/E-05125. Zachować normatywne odległości od istniejących sieci i zieleni.
6. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable ostonić rurami DVK (średnica rury dobrana do średnicy kabla). Rura ochronna winna wystawać po 0,5m poza obręb skrzyżowania. Końce przepustów zabezpieczyć przed zamuleniem.
7. Kable projektowane układać w odległości 0,5 m od podanej w projekcie architektonicznym krawędzi ciągów komunikacyjnych.
8. Przyłączane oprawy rozłożyć równomiernie na fazy linii zasilającej. Końcowe słupy obwodów oświetleniowych uziemić (zgodnie ze schematem sieci)
9. Pozycjonowania latarń oświetleniowych w terenie dokonać zgodnie z zatwierdzoną planszą projektu zagospodarowania terenu.
10. Wyposażenie terenowego punktu poboru mocy rozplanować wg schematu rozdziału energii w obudowie złącza kablowego ZK3. Fundament prefabrykowany. Typ zamka ustalić z Użytkownikiem. Dodatkowo obudowa winna być przystosowana do zamykania na kłódkę.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Nr ew. **1964/2013** WZG. **032.04-AK/2013**
Jednostka ewidencyjna		**Kamieniec Ząbkowicki**
Identyfikator jednostki ewidencyjnej	identyfikator	024102_2
	nazwa	Kamieniec Ząbkowicki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004
	nazwa	Kamieniec Ząbk. I
Arkusz mapy / rastr	473.311.0441.2 / arkusz 473.311.0441.4 / arkusz 473.311.0442.1 / arkusz 473.311.0442.3	Skala mapy 1:500
Nazwa układu współrzędnych		1965(0)
	układ wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Linia przerywana
Informacje o dodatkowych gruntowych mapach wpływ na zagospodarowanie gruntów, niekatastrowych w granicach projektowanej inwestycji		Brak
Data opracowania mapy		Styczeń 2013
Układ wysokościowy		Cz. Bałtyk
Granice nie ujawnionych, a istotnych z treści niektórych		
Prace Geodezyjne i Kartograficzne Mieczysław Hudy Olbrachcice Wielkie 9a 56-120 Brzeg Dolny tel. 71 815 13 43 tel. kom. 502275662		Mieczysław Hudy geodeta uprawniony Świadectwo Nr 7/1985
imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę		nr uprawnień i podpis geodety

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Państwowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ODBIÓR DOKUMENTACJI ZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI ZAWARTYMI
w decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [illegible]
nr [illegible] 15 LIP 2013
Zatwierdzono projekt budowlany
Zgłoszono budowę
Uwagi
Data i podpis inspektora nadzoru budowlanego
15 LIP 2013
GEODETA POWIATOWY

OŚWIETLENIE ALEJEK REALIZOWANE W RAMACH RPO
LAMPY OD NR. 41 DO NR 26 ; NR 17 i 18
LINIA ENERGETYCZNA

SZTUKA OGRODÓW
L'ART.DES JARDINS

Nr zlecenia:	Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki dz.nr: 936/4, 705/1, 681	Obiekt: Zespół pałacowo-parkowy	Rys. nr: 1
Stadium: proj.budowlany	Temat: ~~Schemat~~ sieci oświetlenia PLAN terenu	Skala: -	Data: 08.2013
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Stronski 233/88/UW		
Sprawdzający :	mgr inż. Józef Wysocki 439/74/Wm		