Kamieniec Ząbkowicki, dnia 28.09.2017 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

1. Pytanie:

1. W związku z długim czasem oczekiwania na dostawę piaskowca czerwonego (Nowa Ruda) – zgodnie z ofertą jest to okres 3 miesięcy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu czasu realizacji zadania z 30.11.2017r. na **31.01.2018r.**

Odpowiedź:
Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu w obecnej chwili.

2. Pytanie:

2. W dokumentacji wykonawczej w pkt. 4.6.3 widnieje zapis: „Zasilanie obiektu zostanie wykonane wg oddzielnego opracowania (projekt na przyłącze elektryczne)" - czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu przyłącza i na jego podstawie wykonanie zasilania?

Odpowiedź:
Nie - zamówienie nie przewiduje wykonanie przyłącza-zasilania.

3. Pytanie:

3. W dokumentacji wykonawczej brak jest schematu tablicy rozdzielczej (szczegółów wyposażenia tablicy) – prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:
Na str. 85 E-1 jest rysunek - schematu jednobiegunowego TE (Projekt budowlany)

4. Pytanie:

4. Na rysunku PTZ-1 została zaprojektowana kamera systemowa CCTV na słupie, w opisie dokumentacji brak jest na ten temat informacji. Czy zakres zamówienia obejmuje montaż kamer? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości.

Odpowiedź:
Zakres zamówienia nie obejmuje montażu kamer.

5. Pytanie:

5. W dokumentacji wykonawczej w pkt. 3.3.3 widnieje zapis: „ Zaproponowano oświetlenie alei parkowych zgodne z oprawami – oświetleniem wybranym przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w otoczeniu pałacu". Prosimy o podanie nazwy wybranego oświetlenia.

Odpowiedź:
Oświetlenie alejek - ELMONTER
- słupy LS 4 m+ poprzeczka
- lampa OP 03- GS 70 ML.

.....