GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie

Kamieniec Ząbkowicki 2018-07-17

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

„Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach" – przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 17/7-BGP/PN/R/2018

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poniższych prac:

Sieć wodociągowa:

- z rur polietylenowych PE 100RC dwuwarstwowych SDR17 o średnicy DN110*6,6mm i dł L= 8670,5[m]
- z rur polietylenowych PE 100RC dwuwarstwowych SDR17 o średnicy DN90*5,4mm i dł L= 19,5[m]
- z rur polietylenowych PE 100RC dwuwarstwowych SDR17 o średnicy DN63*3,8mm i dł L= 579[m]

Przyłącza wodociągowe do granicy działek:

-z rur polietylenowych PE 100RC dwuwarstwowych SDR17 o średnicy DN40*2,4mm i dł L= 700,2[m]

metodą przewiertu sterowanego w odcinkach nie dłuższych niż 200 mb przy zastosowaniu odpowiednich rur do takich prac.

Zmiana technologii wykonania wodociągu pozwoli na jego szybsze i tańsze zbudowanie. Pozwoli też na uniknięcie dokonywania wielu uzgodnień z właścicielami terenów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie metody przewiertu sterowanego dla rur PE 100RC (dwuwarstwowe, trójwarstwowe) posiadających odpowiednie atesty do wykonania w/w metody.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec