URZĄD GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 74 8162020, fax 8173361

Kamieniec Ząbkowicki, 20.03.2019 r.

Sz. Pan
Marcin Wróbel
Radny Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

Sz. Pan
Andrzej Szymczak
Radny Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

Dot. interpelacji z dnia 06.03.2019 (data wpływu 12.03.2019) znak: OR.0003.2.2018.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 06.03.2019 radnych Pana Andrzeja Szymczaka i Pana Marcina Wróbel dotyczącej ścieków sanitarnych przy wiaduktach PKP i ul. Cichej informuję jak następuje:

- w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki podłączonych do kanalizacji jest 73,7% mieszkańców, a w ujęciu wyznaczonej aglomeracji Kamieniec Ząbkowicki 92,6%, długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 16,7 km, a ogólnospławnej 0,5 km, z tego 4,2 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w latach 2005 – 2015 przekazane jest do ZWiK Nowa Ruda;
- Urząd Gminy jest obecnie w trakcie inwentaryzacji i tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki – działania te oprócz wypełnienia wymogów ustawowych, mają na celu namierzenie sprawców nielegalnego odprowadzania ścieków poza systemem kanalizacji i wyegzekwowania obowiązków mieszkańców wynikających z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- ścieki przepływające kolektorem ogólnospławnym przez teren dawnej oczyszczalni PKP w tzw. międzytorzu na przedłużeniu ul. Cichej na działce nr 337/5, okresowo zamiast wpływać poprzez istniejącą studnię przelewową do kolektora gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, którego zadaniem jest przejmowanie tych ścieków, z uwagi na okresowe blokowanie studni przelewowej przez wrzucane do ścieków odpady, wypływają do rowu odwadniającego teren; infrastruktura ta nigdy nie została przekazana gminie, tym samym nadal pozostaje w zarządzie PKP;
- Gmina, mając na uwadze swoje obowiązki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, podejmowała wielokrotnie działania zmierzające do udrożnienia wzmiankowanej studni przelewowej i kolektora w międzytorzu PKP, ostatnio w listopadzie 2018 r. przeprowadzono czyszczenie kraty przelewowej, a w czerwcu 2018 r. wykonano prace naprawcze całej studni przelewowej.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec