Kamieniec Ząbkowicki, 2020-10-30

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr **595943-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.**
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr **540211752-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.**

KOMUNIKAT NR 2

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania pn:

1. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/11, V/13, V/14 (ul. Ząbkowicka) wraz z budową spięcia kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Kolejowej i Mostowej;**
2. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/4, V/7 (ul. Złotostocka i Pl. Kościelny);**
3. **Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/5, V/5a, V/6, V/8, V/9, V/15, V/16, V/17, V/18, V/19, V/20, V/21, V/22, V/23, V/24, V/25 (ul. Złotostocka, Krzyżowa, Pl. Kościelny, Paczkowska, Ząbkowicka, Kłodzka, Wileńska, Wąska).**

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

nadesłane w dniu 28.10.2020 r. przez jednego z Wykonawców:

1. Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę? (prosimy o udostępnienie).
2. W celu prawidłowego oszacowania kosztów zajęcia pasów drogowych prosimy o odpowiedź:
   a) Czy zamawiający posiada ważne uzgodnienie dotyczące dróg wojewódzkich? (prosimy o udostępnienie)
   b) Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu? (prosimy o udostępnienie)
   c) Czy Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej na czas wykonania robót i wykonanie objazdów?
3. Ze względu na duże głębokości wykopów oraz budowę hydro-geologiczną terenu, na którym będą prowadzone roboty, występuje duże prawdopodobieństwo konieczności zastosowania zestawów igłofiltrów lub studni chłonnych z pompami do ich odwodnienia, niezbędnego do wykonania zamówienia. W związku z ryczałtowym charakterem zadania, jeżeli Wykonawca udowodni, że nie ma możliwości wykonania robót zgodnie z założeniami i nastąpi konieczność zastosowania ścianek szczelnych do zabezpieczenia wykopów, w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczanie wyżej wymienionej technologii?
4. Przedstawione przez Zamawiającego materiały wskazują na to, że wykonywane roboty w pasie dróg nie wymagają wymiany gruntu. Czy w przypadku konieczności wymiany ww. gruntu Zamawiający zapłaci Wykonawcy za tę wymianę?

5. W związku z tym, że projekt został wykonany kilka lat wcześniej i zmieniło się zagospodarowanie terenu na niektórych posesjach, prosimy o wyjaśnienia jak Zamawiający przewiduje rozliczyć roboty odtworzeniowe terenów.

Odpowiedzi na przedstawione zapytania:

Ad.1. Zamawiający posiada ważne pozwolenia na budowę: Starosty Ząbkowickiego oraz Wojewody Dolnośląskiego dla działek drogi wojewódzkiej.

Ad.2.

a) Uzgodnienia dotyczące dróg wojewódzkich oraz powiatowych wymagają aktualizacji;
b) Projekt organizacji ruchu będzie uzyskany przez Zamawiającego;
c) Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi wojewódzkiej na czas wykonania robót lecz wprowadzenie ruchu wahadłowego.

Ad.3. Jeżeli Wykonawca udowodni, że nie ma możliwości wykonania robót zgodnie z założeniami, to zgodnie z rozdziałem III ust. 9 SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp lub zawarcia umowy na wykonanie robót dodatkowych.

Ad.4. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć przy obliczaniu ceny ofertowej konieczność wymiany gruntu przy wykonywaniu robót w każdym terenie gdzie będzie to konieczne.

Ad.5. Koszty robót odtworzeniowych ponosi Wykonawca.

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec