Kamieniec Ząbkowicki 13.10.2020 r.

KOMUNIKAT NR 5.
o zmianie treści SIWZ

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu nr 583333-N-2020 z dnia 2020-10-05 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540199864-N-2020 z dnia 13-10-2020 r. prowadzonego w przetargu nieograniczonym pn: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"

Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki informuje, że w związku ze stwierdzeniem błędów w ogłoszeniu o zmówienia opublikowanym w dniu 05.10.2020 r, dokonano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminów składania ofert i adresu strony internetowej (URL) oraz zmiany w treści SIWZ, w celu publikacji odpowiedzi na zadane pytanie.

1. W części VIII. Instrukcja dla Wykonawcy w pkt 8. **Sposób, miejsce i termin składania ofert,** w treści SIWZ jest:

   8.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U.2020.1041 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z opisem zgodnie z wymogiem Rozdziału IX ust. 1 pkt 1.10 niniejszej SIWZ, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowicka 26, pok. nr 10 (Sekretariat – I piętro) **w terminie do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10:00.**

   w treści SIWZ powinno być:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U.2020.1041 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z opisem zgodnie z wymogiem Rozdziału IX ust. 1 pkt 1.10 niniejszej SIWZ, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowicka 26, pok. nr 10 (Sekretariat – I piętro) w terminie do dnia 27.10.2020 r. do godz. 10:00.

2. W części VIII. Instrukcja dla Wykonawcy w pkt 9. Miejsce i termin otwarcia ofert.,

   w treści SIWZ jest:

   9.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2020 r. o godz. 10:15 **w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13 (Sala Posiedzeń – I piętro).**

   w treści SIWZ powinno być:

   9.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2020 r. o godz. 10:15 **w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowicka 26, w sali nr 13 (Sala Posiedzeń – I piętro).**

3. W części VIII. Instrukcja dla Wykonawcy w pkt 1. Opis sposobu przygotowania oferty

w treści SIWZ jest:

1.10 Wykonawca umieszcza ofertę i załączone dokumenty w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, zamieszczając na opakowaniu opis, o treści jak niżej:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
nazwa zadnia:
„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej
w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"
oraz zapis:
Nie otwierać przed dniem 20.10.2020r. godz. 10:15

w treści SIWZ powinno być:

1.10 Wykonawca umieszcza ofertę i załączone dokumenty w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, zamieszczając na opakowaniu opis, o treści jak niżej:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
nazwa zadnia:
„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej
w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"
oraz zapis:
Nie otwierać przed dniem 27.10.2020r. godz. 10:15

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czernic

Kamieniec Ząbkowicki 13.10.2020 r.

KOMUNIKAT NR 4.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .

Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 583333-N-2020 z dnia 2020-10-05 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540199864-N-2020 z dnia 13-10-2020 r. prowadzonego w przetargu nieograniczonym pn: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000,
ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 074 816 20 10, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 817 33 61.
Adres strony internetowej (url): www.kamienieczabkowicki.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-27, godzina: 10:00,

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 13.10.2020 r.

Znak sprawy: 16 RPR-5/PN-R/2020

KOMUNIKAT NR 3
Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający: **Gmina Kamieniec Ząbkowicki**

Dot. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a". Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający zamieścił wszystkie przedmiary do w/w przetargu ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, zamieszczone są wszystkie przedmiary dotyczące przetargu.

Pytanie nr 2:

Czy w zamieszczonych przedmiarach ujęte są wszystkie roboty, które należy wykonać ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, w przedmiarach ujęte są wszystkie roboty, które należy wykonać,

WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czernie

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 13.10.2020 r.

Znak sprawy: 16 RPR-5/PN-R/2020

KOMUNIKAT NR 2
Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający: **Gmina Kamieniec Ząbkowicki**

Dot. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a". Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Część budowlana:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii docieplenia stropodachu? Zaprojektowane docieplenie w formie natrysku pianką poliuretanową pokrytą powłoką polimocznikową w formie natrysku jest mało realne do wykonania na tak dużej powierzchni dachu. Otóż technologia ta wymaga wykonania powłoki polimocznikowej w tym samym dniu co wykonanie natrysku pianką poliuretanową. W przeciwnym razie wilgoć zebrana w piance w nocy spwoduje w przyszłości powstawanie pęcherzy w powłoce polimocznikowej. Ponadto praktycznie nie jest możliwe wykonanie natrysku z pianki i pokrycie powłoką polimocznikową bez utworzenia niecek, w których woda będzie się gromadziła. Proponuje się wykonanie docieplenia z płyt PIR i pokrycie na przykład folią dachową.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii docieplenia stropodachu na ocieplenie z płyt PIR i pokrycie folią dachową. Docieplenia stropodachu należy wykonać zgodnie z projektem.

Część elektryczna:

Pytanie 2. Czy zamawiający posiada informację czy istniejące uziemiania instalacji ochronnej posiadają ważne badania /pomiary rezystancji uziemień/ i czy mieszczą się one w normie co gwarantuje możliwość podłączenia wymienionej instalacji do nich i spełnienie warunków skutecznej ochrony odgromowej obiektu?
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Tak, hala sportowa SP nr 1 funkcjonuje, ostatnie badania instalacji odgromowej wykonano we wrześniu 2020 r. w ramach przeglądu pięcioletniego obiektu, dokumenty są załączone do książki obiektu. Istniejąca instalacja odgromowa w tym uziemienie może być podpięte pod instalację odgromową nową pod warunkiem spełnienia warunku, że uziom ma odpowiednia rezystancję (zgodnie z załącznikiem jest ok). Przy otoku mniej niż 20 om, przy szpilkach mniej niż 10 om.

Pytanie 3. Czy w obiekcie znajduje się uziemienie ochronne i wyrównawcze jeśli tak czy zamawiający posiada aktualny pomiar rezystancji uziemienia ochronnego i czy mieści się on w wymaganych normach co gwarantuje bezpieczne podłączenie nowych urządzeń?
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Pod istniejący uziemienie można podłączyć nową instalację odgromową.

Pytanie 4. W jaki sposób mają być ułożone przewody instalacji odgromowej na dachu?
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Instalacja odgromowa na dachu powinna być układana na wspornikach dachowych.

Pytanie 5. Czy wymiary siatki zwodów /wymiary oka sieci na dachu/ mają pozostać zgodnie ze stanem istniejącym czy ulegną zmianie jeśli tak to jakie parametry mają zostać przyjęte?
Odpowiedź na pytanie nr 5.
Siatka zwodu powinna wynosić 20x20 m lub każdy wymiar można zmienić o 4 m. np. 16x24 m.

Pytanie 6. Czy liczba i odstępy przewodów pionowych odprowadzających i uziemiających mają pozostać zgodnie ze stanem istniejącym czy ulegną zmianie jeśli tak to jakie parametry mają zostać przyjęte?
Odpowiedź na pytanie nr 6.
Liczba przewodów odprowadzających /20 to jest liczba minimalna.

Pytanie 7. Czy na elewacji lub w gruncie należy zamontować skrzynki lub studnie rewizyjne ze złączami kontrolnymi ?
Odpowiedź na pytanie nr 7.
Złącza kontrolne są montowane na elewacji lub w dedykowanych studniach w gruncie.

WÓJT GMINY
Kazimierz Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec